



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2026-01-07

§8

Utredning vatten och avlopp till Linneshön (TN 2023/126)

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till förvaltningen.
Ärendet återkommer för hantering i tekniska nämnden.

Sammanfattning

Tre scenarion har utretts.

Scenario 1 är en överföringsledning från Skillingaryd till berört område.

Scenario 2 är ett lokalt reningsverk och ett dricksvattenverk inom området.

Scenario 3 är ingen kommunal lösning i detta läge.

Sammanfattningsvis bedöms kostnaden vara stor i förhållande till nyttan av en kommunal VA-lösning inom området. Kortsiktigt kan det vara försvarbart med mindre lokala renings- och dricksvattenverk men långsiktiga driftkostnader, framtida om- och tillbyggnationer med kompletterande reningssteg o.s.v. talar emot scenario 2.

VA-enheten rekommenderar att i detta läge gå vidare med scenario 3 och uppmuntra att boende på västra sidan skapar en gemensamhetsanläggning, likväl att skola och stiftsgården skapar en gemensamhetsanläggning.

Inriktningsbeslut av Scenario 3 förhindrar inte att frågan om en kommunal VA-lösning kan bli aktuell igen i framtiden, om exempelvis en större detaljplan med fler och tätare bebyggelse planeras inom området.

VA-chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta att återremittera ärendet till förvaltningen samt att ärendet återkommer för hantering i tekniska nämnden.

Expedieras till

VA-chef
Teknisk chef



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2026-01-07

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad