



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2026-02-17

§23

Ombudgetering från Hoks förskola till Svea 1 (TN 2025/060)

Beslut

Tekniska nämnden begär ombudgetering av 2 500 tkr från Hoks förskola ID 9178 till nytt ID för att åtgärda byggrelaterad ohälsa i fastigheten Svea 1.

Sammanfattning

Brandstationen i Vaggeryd, Svea 1, har konstaterad byggrelaterad ohälsa som behöver åtgärdas. Det planeras ny brandstation i Vaggeryd men det ligger längre fram i tiden varpå åtgärder behöver göras för att upprätthålla byggnadens brukbarhet. Åtgärdsbehoven har utretts i utredning med fukt-sakkunnig som bl.a. består av byte av golv i mötes- och konferensrum i källare och kontorslandskap plan 1 p.g.a. fukt och limförtvålning samt byte av ventilationsaggregat som är underdimensionerat för den verksamhet som bedrivs idag.

För att finansiera åtgärderna föreslår tekniska nämnden att man ombudgeterar del av nämndens investeringsmedel från Hoks förskola som har upphandlats i närtid och bedöms genomföras utan att behöva hela avsatta budgeten, beslutad budget 2026, 45 926 tkr. Kalkylerad totalkostnad för Hoks förskola med tillagningskök uppskattas till 41 000 tkr.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Fastighetschef

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad