



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-09-14

§163

Återrapportering arbetsmiljöåtgärder Fenix 1 (TN 2020/137)

Beslut

Godkänna informationen gällande åtgärder på Fenix 1.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden överlämnade 2020-10-28 § 90 fyra skrivelser till kommunstyrelsen gällande arbetsmiljöåtgärder. En av dessa skrivelser avsåg Fenix 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-18 § 221 att uppdra till tekniska nämnden att återkoppla kring de delar som rör nämndens ansvar.

Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 § 211 att godkänna omedelbara invändiga åtgärder samt förslag till åtgärd på tak enligt fastighetens redogörelse för igångsättning den 7 januari 2021.

Taket på Fenix 1 är åtgärdat men det finns vissa fönster på glastaket som behöver ytterligare åtgärder.

Invändigt har man åtgärdat allt som det har funnits anmärkningar på. I två elevkapprum har man gjutit nya golv och lagt in mattor. Man har även gjutit ett nytt golv i konferensrummet i anslutning till rektorsexpeditionen.

Ett nytt inläckage i norra delen av byggnaden har upptäckts under sensommaren på grund av igensättning i takbrunnar. Ny rutin har tagits fram tillsammans med driftpersonal som ska se över takbrunnarna en gång i månaden för att förhindra ytterligare inläckage.

Papptaket är dåligt och man kommer framöver behöva lägga om detta.

Fastighetsingenjör föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner det godkänt.

Expedieras till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnden



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-09-14

Fastighetsingenjör
Teknisk chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande