



Tekniska kontoret, Fastighetsenheten

Datum
2019-07-11

Skillingaryds IS

Utrymnings planer samt åtgärder på Movalla ishall i Skillingaryd inför säsong 19/20

Närvarande: Kent Williamsson	Ordförande
Torbjörn Isaksson	Fastighetschef Vaggeryds kommun
David Högberg	RTJ Vaggeryds kommun
Tor-Leif Syrén	Vaktmästare Movalla

David förklarade regelverket i BBR och PBL vad gäller Brand och utrymningsstrategier inom allmänna lokaler typ Ishallar.

Delas upp i tre grupper

A: Anställda som sköter anläggning, De anses ha lokalkännedom inom byggnad

B: Spelare och tränare, De har i allmänhet kännedom om byggnad där de vistas, detta kan inte vara vägledande då borta lag kommer på besök.

C: Publik, denna grupp anses inte ha kännedom om lokalen, utan skall ledas i säkerhet vid tillbud typ brand.

Uppskattad publikmängd ca 1500 personer

Metod: Utrymningslarm som ger varselsignal i tidigt skede
Utrymning via utrymningsdörrar som är utrustade med
Panikregel och erforderlig bredd, minst 1200mm öppenbredd i
Dörr.

**Handläggare
Fastighetsenheten**

Torbjörn Isaksson



Uppskattad budget för ombyggnad till godkänd anläggning för publikt ändamål:

Bilaga 1 och 2 beskriver åtgärdsplaner och material

A;	Dörrar förses med panikregel, 4st	80 000
	Dörrparti byggs om vid servering	15 000
	Belysta skyltar med batteribackup stora 5st	25 000
	Belysta Skyltar med batteribackup små 10st	50 000
	Utrymningslarm 3400m2	<u>180 000</u>
	Summa	<u>350 000</u>

Anm. Budget kalkyl bygger på att befintliga dörrar går att bygga om eller bestycka med utrymningsbeslag, skulle detta ej vara möjligt så måste nya dörrpartier köpas in. Detta bör tas in offert på om det är aktuellt.

Brandlarms offert är beställd till ve 33 Elektroteam
Belysta skyltar kan börja monteras ve 33 Elbyrån
Ombyggnad av dörrar Larssons Bygg