



Vattenförsörjning, dnr KS 2009/392

Tekniska utskottets beslut

Avvakta fortsatta undersökningar i Boda och Västra Strand till förmån för att påbörja översiktliga undersökningar mot Rastad nordost Vaggeryds tätort.

Uppmana kommunstyrelsen att bevara undersökningsområdet i Boda som en möjlig framtida vattentäktsområde i kommande översyn av kommunens översiktsplan.

Fortsatt uppmana kommunstyrelsen att inte sälja tomten med provbrunn för vattenuttag på hästgården vid Västra Strand.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontoret har undersökt området Boda, norr om travbanan i Vaggeryd, för att säkerställa kommunens framtida vattenförsörjning. Det kan konstateras att områdets brunnkapacitet skulle kunna uppgå till storleksordningen 10-15l/s med antagen säkerhetsfaktor. Detta medför att möjligheten till vattenuttag är undermåttlig för att täcka hela vattenförsörjningsbehovet. Utifrån strategin att flera brunnslägen med geografisk spridning kan tillgodose kommunens framtida vattenbehov har Boda betydelse.

Alternativ finns att komplettera med områden på Västra Strand, där undersökningar har gjorts tidigare. Vid de så kallade hästgårdarna har man påvisat möjligheten till höga vattenuttag. Vattenkvaliteten motsvarar nuvarande vattentäkt vid Torsbo, vilket innebär förekomst av järn och mangan. Det finns ett behov av att komplettera gjorda undersökningar med långtidprov pumpning och utökad provtagning. Detta för att avgöra områdets möjlighet att utgöra en del av kommunens dricksvattentillgångar.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut om skydd för vattentäkt i Vaggeryd från 2007-03-01 (06 FS 2007:23).

Tekniska utskottets beslut 2009-12-09 §115 om uppdrag att utreda alternativ vattentäkt.

Tekniska utskottets beslut 2012-02-15 §15, 2013-06-04 §95, 2014-01-23 §7, 2014-03-19 §26 och 2015-02-17 §11 om lägesrapporter i utredningen om vattenförsörjning.

Konsultrapport daterad 2014-02-24 angående vattenförsörjning Vaggeryd-Skillingaryd.



Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 §20 om att utföra kompletterande undersökningsborrning med provpumpning.
Geotekniska undersökningar Västra Strand.
Kartor över området.

Beslutsgång

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Plankommittén
Teknisk chef
VA-chef
Diarium