



Handläggare
Namn Efternamn
0370-678925

Länsstyrelsen i Jönköpings Län

Sänds till:
Vaggeryds kommun
Räddningstjänsten
Sveavägen 7
567 32 Vaggeryd

Överklagan av föreläggande i tillsynsärende enligt LSO 2.2 med ärende-/diarienummer 2021-000008

Vaggeryds kommuns Fastighetsenhet inom Tekniska kontoret mottog 2021-03-26 vi mejl rubricerat ärende gällande Hjortsjöskolan i Vaggeryd, fastighetsbeteckning Tofsvipan 4.

Fastighetsenheten har i uppdrag att förvalta kommunens fastigheter och ansvarar därmed för byggnadens tekniska brandskydd.

Vaggeryds kommun överklagar härmed del av beslut gällande utrymningsväg från läktare (5335).

Beslutet som överklagas framgår i den första punkten:

- Brandtekniskt skilja av trapphus mellan Trappa (5334) och Passage (5333) i lägst brandteknisk klass EI30. Dörrparti i avskiljningen ska utföras i lägst brandteknisk klass EI30-CS200 och ha en minsta fri bredd motsvarande bredden i det trapplopp den ansluter mot.

Med motivering:

I Aula (5265) finns en Läktare (5335) med ett 25-tal platser. Dessa har enbart en utrymningsväg till Trappa (5334). Detta trapphus omfattas av det automatiska brandlarmet men gångavståndet inom utrymningsvägen uppgår med direkta mått till 34 meter och med sedvanlig faktor för trappor (fyrdubbling av höjdskillnaden) blir det ett nominellt gångavstånd på knappt 62 meter varför utrymning inte bedöms kunna ske innan kritiska förhållanden uppstår. Det saknas därför från läktaren två av varandra oberoende utrymningsvägar. Att skilja av trapphuset på förelagt sätt



Vaggeryds kommun menar att utrymningsväg är säkerställd, utredd och fastställd enligt gällande regelverk i samband med byggnation och även i samband med efterföljande tillbyggnation på plan 1 och begär härmed att föreläggandet återkallas avseende denna punkt.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters.

Claes Karlsson
Fastighetschef
Fastighetsenheten/Tekniska kontoret