



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/041

Till Tekniska nämnden

Värmeleverans på Mejeriet

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att lämna förklaring till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) enligt sammanfattningen nedan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 § 51 har bett tekniska nämnden återkomma med en förklaring kring status på värmeleveransen i "Mejeriet" och hur problemen ska hanteras framöver.

"Mejeriet" har dubbla system för värmeleverans. Dels en intern värmepumpsanläggning dels en fjärrvärmecentral. De problem som det syftas på är att fjärrvärmeleverantören Vaggeryds Energi AB får för varmt vatten tillbaka i sin returledning. Detta är inte optimalt för värmeleverantören som vill att levererad energi förbrukas innan den skickas tillbaka. Problemet kan bero på många saker men dubbla värmesystem kan vara en bidragande orsak. Värmepumpslösningen i kombination med fjärrvärme är konstruerad enligt de anvisningar som finns och systemet är prövat på andra ställen. Värmepumpen i sig tillför möjligheten till "frikyla" på sommaren vilket innebär att vårdlokalerna kan hållas svalare sommartid. Fastighetsenheten har gjort justeringar i inställningarna och returtemperaturen har sjunkit. Fastighetsenheten fortsätter att ha en dialog med Vaggeryds Energi under året för att se hur utvecklingen ser ut.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fastighetschef

Teknisk chef

Handläggare

Claes Karlsson (Fastighetschef)