



Södra Järnvägsgatan

Förslag 1. Bytta ut papperskabel till plastkabel mellan stolpe 1-2. Samt byta stolpe 2 då fundament är platsgjutet under asfalt och går ej komma in i. Pris inklusive material ca 22 000kr

Förslag 2. Byta ut hela den dåliga papperskabel till plastkabel mellan stolpe 1-7. Samt byta av 6st st platsgjutan stolpar. Pris inklusive material ca 95 000kr

Kabelfel på gammal papperskabel, mellan stolpe 1 och 2, överlagt på 2 fas just nu för att hålla anl igång.

stolpe 7

stolpe 6

stolpe 5

stolpe 4

stolpe 3

stolpe 2

stolpe 1

Ny stolpe bytt i samband VA-åtgärd V20