



Tekniska förvaltningen

Dnr TN 2022/113

Till Tekniska nämnden

Fortsatt arbete med markanvisningsavtal Sörgården 1:50 (KS 2022/021)

Förslag till beslut

Föreslå kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret i uppdrag att vidare undersöka hur skyfallshantering ska utformas i kommande detaljplaneprocess i samråd med tekniska kontoret.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontoret fick enligt protokoll 2022-06-15 § 127 i uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott att undersöka hur dammen placerad på Sörgårdsområdet klarar av att hantera ett 200 års regn och om eventuella förbättringar behöver genomföras.

Enligt tidigare utredning genomförd av tekniska kontoret 2004-10-11 genomfördes en dagvattenutredning inom området vilket säger att dammen på cirka 9000 m³ motsvarar en dimensionering för ett 10 års regn med 10 minuters varaktighet.

Med tidigare utredning och att dammen i fråga byggdes enligt denna kommer dammen inte klara av att hantera ett 200 års regn samt att förbättringar behöver genomföras och troligtvis på fler platser än vid dammen i fråga.

Beslutet ska skickas till

Teknisk chef

VA-chef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare

Teo Magnusson Bejving

VA-chef