

## Bedömning av risk för större driftstörningar vid Vaggeryds kommuns fastigheter

Generella	Fastighet	Risk/Driftstörning	Ny/Kvar
Föresenade byggprojekt/byggtreprenader (olika anledningar)	Samtl.	Brist på lokaler, stor påverkan på berörd verksamhet.	Kvar
Elavbrott	Samtl.	Begränsad tillgång till reservkraft, stor påverkan på all verksamhet	Kvar
<b>Bortfall värmeförsörjning via fjärrvärmenät</b>	<b>Samtl.</b>	<b>Sänkt temperatur/flöde pga brist på bränsle hos värmelieferantör</b>	<b>Ny</b>
Avbrott internetanslutning	Samtl.	Avbrott i automatiserad drift, styrning, lås, larm, passage mm	Kvar
Följdsador pga brister i utförandet av utlagda drift- och skötseluppdrag	Samtl.	Vattensador. Inläckage i källare. Förstört klimatskal ex. vis fasader, tak mm	Kvar
Objektspecifika	Fastighet	Risk/Driftstörning	
Tackläckage pga felaktigt monterade solceller	Vaggeryds simhall	Fördröjt avhjälpande orsakar inläckage med följsador	Kvar
	Skillingaryds Arena	"	Kvar
Stängning av undermåliga lokaler pga ålder, skick, skador, tidsbegränsade bygglov etc	Hjortsjöskolan	"	Kvar
	Hjortsjöskolan, träsolan	Brist på ersättningslokaler	Kvar
	G:a Elverket	"	Kvar
	Paviljonger med tidsbegr.	"	Kvar
	Götafors skola, äldre del	"	Kvar
	Simhall, Vaggeryd	Driftstörning p.g.a. reinvesteringsbehov	<b>Ny</b>

Vaggeryds kommun

Tekniska kontoret