



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-03-05

§34

Slutredovisning om- och tillbyggnation Skillingaryds reningsverk (TN 2024/035)

Beslut

Tekniska arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna projektet, om och tillbyggnation av Skillingaryd ARV.

Sammanfattning

Vaggeryds kommun ansökte om ett nytt tillstånd 2017 varav miljöprövningsdelegationen beslutade om ett det nya tillståndet november 2018.

Det nya tillståndet medför att Skillingaryds reningsverk får ta emot en inkommande belastning av 15 000pe istället för tidigare 10 000pe.

Nya krav så som att ett partikelavskiljande reninssteg ska byggas och driftsättas inom 3 år från det att tillståndet tas i anspråk.

Det partikelavskiljande reningssteget stod klart sommaren 2022 och sedan dess har intrimning av det partikelavskiljande steget skett.

VA-chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad