

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2024-05-27

§67

Slutredovisning om- och tillbyggnation av Skillingaryds ARV (KS 2024/092)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet, om och tillbyggnation av Skillingaryds ARV.

Sammanfattning

Vaggeryds kommun ansökte om ett nytt tillstånd 2017 varav miljöprövningsdelegationen beslutade om ett det nya tillståndet november 2018. Det nya tillståndet medför att Skillingaryds reningsverk får ta emot en inkommande belastning av 15 000pe istället för tidigare 10 000pe. Nya krav så som att ett partikelavskiljande reninssteg ska byggas och driftsättas inom 3 år från det att tillståndet tas i anspråk. Det partikelavskiljande reningssteget stod klart sommaren 2022 och sedan dess har intrimning av det partikelavskiljande steget skett.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag

- §95 KS Slutredovisning om- och tillbyggnation av Skillingaryds ARV
- §71 KSAU Slutredovisning om- och tillbyggnation av Skillingaryds reningsverk
- §30 TN beslut- Slutredovisning, om- och tillbyggnation av Skillingaryds ARV
- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-02-26

Paragrafen är justerad