



Tekniska nämndens arbetsutskott  
(TNAU)

Mötesdatum  
2024-10-08

§95

## **Information: Retroaktivt lagkrav gällande laddinfrastruktur på parkeringar (TN 2024/103)**

### **Beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

På bilparkeringar med fler än 20 parkeringsplatser i andra byggnader än bostadshus eller på tomten till andra byggnader än bostadshus ska det finnas minst en laddningspunkt. Kravet ska vara uppfyllt senast 1 januari 2025. Inga retroaktiva krav ställs på bostadshus eller ouppvärmda byggnader. Laddningsplatsen behöver inte vara tillgänglig för allmänheten. Fastighetsenheten arbetar just nu med en inventering av parkeringar och man ser i den första analysen att det kommer behöva kompletteras med laddpunkter på några parkeringsplatser inom kommunala fastigheter.

Fastighetschef föredrar ärendet.

### **Expedieras till**

Teknisk nämnd  
Teknisk chef

### **Beslutsunderlag**

- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad