



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2024-10-22

§103

Status simhallen, Skillingaryd (TN 2024/102)

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Nämnden informeras om en större fuktskada på takkonstruktionen på simhallen i Skillingaryd. Bedömningen är att inga akuta åtgärder behöver göras för att säkerställa hållfastheten men de sämsta delarna av råsponten behöver bytas ut för att inte belastas av större snömängder under vintern. Taket bedöms inte påverka inomhusmiljön i simhallen. Rapport ska komma in och ett kostnadsförslag för rivning och uppbyggande kommer att tas fram. Vid byte av taket framöver kommer en ny fribärande takkonstruktion att byggas med upplag på befintlig betongstomme. Simhallen kommer behöva stängas under tiden som takarbetet pågår, förslagsvis i 4-5 månader under sommaren.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Fastighetschef
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad