

Tekniska nämndens arbetsutskott  
(TNAU)

Mötesdatum  
2025-02-04

§28

## Vattenförsörjning, Vaggeryds kommun (TN 2025/028)

### Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att justera alternativ 4 och återkomma med det till kommande sammanträde med tekniska nämnden.

### Sammanfattning

Tekniska kontoret har undersökt området nordost om Vaggeryd, mot Hok, för att säkerställa kommunens framtida vattenförsörjning. Det kan konstateras i området skulle brunnskapacitet kunna uppgå till storleksordningen 40 l/s med antagen säkerhetsfaktor. Detta medför att möjligheten till vattenuttag är tillfredsställande för att täcka hela vattenförsörjningsbehovet (35l/s).

Utifrån utredningar går det att konstatera att råvattnet är av sämre kvalitet jämfört med dagens råvatten. Vattnet är möjligt att bereda men skulle innebära en större belastning på vattenverket eftersom det innehåller mer järn och mangan som behöver avskiljas. Likväl kommer lutdosering att behöva tas i drift samt att det finns en risk för att vattenverket behöver kompletteras med ett alkaniskt filter.

VA-chef föredrar ärendet.

### Yrkanden

Ordförande föreslår arbetsutskottet att uppdra till förvaltningen att justera alternativ 4 och återkomma med det till kommande sammanträde med tekniska nämnden.

### Expedieras till

Teknisk nämnd  
VA-chef  
Teknisk chef

### Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad