

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

§103

Värmeleverans på Mejeriet (TN 2021/041)**Beslut**

Tekniska nämnden beslutar att lämna förklaring till kommunstyrelsens arbetsutskott enligt sammanfattningen nedan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 § 51 har bett tekniska nämnden återkomma med en förklaring kring status på värmeleveransen i ”Mejeriet” och hur problemen ska hanteras framöver.

”Mejeriet” har dubbla system för värmeleverans. Dels en intern värmepumpsanläggning dels en fjärrvärmecentral. De problem som det syftas på är att fjärrvärmeleverantören Vaggeryds Energi AB får för varmt vatten tillbaka i sin returledning. Detta är inte optimalt för värmeleverantören som vill att levererad energi förbrukas innan den skickas tillbaka. Problemet kan bero på många saker men dubbla värmesystem kan vara en bidragande orsak. Värmepumpslösningen i kombination med fjärrvärme är konstruerad enligt de anvisningar som finns och systemet är prövat på andra ställen. Värmepumpen i sig tillför möjligheten till ”frikyla” på sommaren vilket innebär att vårdlokalerna kan hållas svalare sommartid. Fastighetsenheten har gjort justeringar i inställningarna och returtemperaturen har sjunkit. Fastighetsenheten fortsätter att ha en dialog med Vaggeryds Energi under året för att se hur utvecklingen ser ut.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta enligt förslag, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Fastighetschef
Teknisk chef



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-05-03
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-17 § 51